

МКП «Горводоканал
Костомукшского городского
округа»
186930, Республика Карелия, г.
Костомукша, ул.
Первооткрывателей, д.3,
Тел. (81459) 5-14-33

Лист № 632

« 31 » марта 2022 г.

Врио начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия в г.
Костомукша, Муезерском,
Калевальском районах
П.А. Зелинскому

УВЕДОМЛЕНИЕ

О несоответствии гигиеническим нормативам

По результатам производственного контроля качества питьевой воды, выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по следующим показателям качества питьевой воды:

- 1 Перед поступлением в распределительную сеть централизованной системы водоснабжения, (после РЧВ) допущено превышение (отклонение) по показателю Трихлорметан(хлороформ), концентрация в пробе составляет 0,13 мг/дм³ при нормированном значении не более 0,06 мг/дм³ (протокол № 440.22.01(В)) от 25.03.2022 г, исследования выполнены аккредитованной лабораторией «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» _____
наименование аккредитованной лаборатории

Директор МКП «Горводоканал КГО»



Л. Ф. Пирожкова